

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32311.OC01.CC01.1412

Срок действия с 02.02.2023

по 01.02.2026

№ 0001673

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», Место нахождения: 357502, Российская Федерация, Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Университетская, д. 34. Телефон: +74996860816, Адрес электронной почты: info@artalix.ru, Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.OC01. Дата регистрации свидетельства: 09 ноября 2022 года.



ПРОДУКЦИЯ Фрагмент стены из Кирпич силикатный, полнотелый, утолщенный СУЛПо-М 150- 250/F 50/ 1,4 размер кирпича 250*120*88. Цементно-песчаная смесь 6-7 мм при двустороннем нанесении

код ОК

23.61.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 27296-2012 Индекс изоляции воздушного шума Rw 54 Дб

код ТН ВЭД

681011

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Силикатный кирпич» 423822, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проспект Набережночелнинский дом 37 ОГРН: 1101650007018, Телефон: 8(8552)588935 электронная почта: zsk@zskchelny.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Силикатный кирпич» 423822, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проспект Набережночелнинский дом 37 ОГРН: 1101650007018, Телефон: +7 960 083 33 14 электронная почта: 589195@bk.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 32311.ИЛ01.CC6881, от 27.01.2023 года. Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01. Дата регистрации свидетельства: 09.11.2022 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

подпись

М.Г. Коваль

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А. В. Кузьмина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации